



Gaisrinių tyrimų centras

Notifikuota įstaiga Nr. 1796
Notified Body No. 1796

**GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS
FIRE RESEARCH CENTRE**



Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, Tel. +370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt
Miško str. 7, Valčiūnai vil., LT-13229 Vilnius dist., Republic of Lithuania, Ph. +370 5 249 1310, e-mail: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

1796 - CPR - 0028

Sutinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas arba CPR), šis sertifikatas išduotas statybos produktui

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

DS

(vienos patalpos dūmų kanalo sekcija, kurios atsparumo ugniai klasė
single compartment smoke control duct section with fire resistance
E₆₀₀ 120 (h_o) S1500single),

tiesiamam į rinką / *placed on the market under the name or trade mark of*

**UAB „LINMAT“
Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius
Lietuvos Respublika / Republic of Lithuania**

pagamintam gamykloje / *and produced in the manufacturing plant(s)*

**UAB „LINMAT“
Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius
Lietuvos Respublika / Republic of Lithuania.**

Šis sertifikatas patvirtina, kad statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas ir tikrinimas atliktas pagal 1 sistemą laikantis standarto **EN 12101-7:2011** ZA priedo nuostatų ir kad gamintojo atliekama gamybos kontrolė yra vertinama siekiant užtikrinti **statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą**.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s) EN 12101-7:2011 under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2026-10-01 ir galioja tol, kol nesikeičia reikalavimai bandymo metodui ir / ar gamyklos gamybos kontrolei, kurie įtraukti į atitinkamą darnųjį standartą, naudojamą vertinant aukščiau nurodytų charakteristikų atitikti, ir jeigu produktas, gamybos sąlygos ir/arba gamyklos gamybos kontrolės sistema reikšmingai nepakito.

This certificate was first issued on 01-10-2026 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Vilniaus r., 2026-10-01

Direktorius / Director
Donatas Lipinskas



Gaisrinių tyrimų centras

Notifikuota įstaiga Nr. 1796
Notified Body No. 1796

GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS FIRE RESEARCH CENTRE



Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, Tel. +370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt
Miško str. 7, Valčiūnai vil., LT-13229 Vilnius dist., Republic of Lithuania, Ph. +370 5 249 1310, e-mail: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1796 - CPR - 0028

DS vienos patalpos dūmų kanalo sekcija <i>single compartment smoke control duct section</i>					
Dūmų kanalo sekcijos medžiaga: - 1 mm storio cinkuotas plienas. <i>The material of smoke control duct section:</i> - 1 mm thick zinc-coated steel sheet.					
Atsparumo ugniai bandymas pagal EN 1366-9, klasifikavimas pagal EN 13501-4:2016: - vientisumas E; - tinkamumas naudoti horizontaliai h_o ; - sandarumas dūmams S; - slėgio diapazonas: - 1500 Pa ÷ 500 Pa. <i>Fire resistance test according to EN 1366-9, classification according to EN 13501-4:2016:</i> - integrity E; - horizontal orientation h_o ; - smoke leakage S; - pressure difference: - 1500 Pa ÷ 500 Pa.					
Gaminio matmenys / size of the duct, mm				Atsparumo ugniai klasė <i>Fire resistance classification</i>	
Minimalus / minimum		maksimalus / maximum			E ₆₀₀ 120 (h_o) S1500single
aukštis <i>height</i>	plotis <i>width</i>	aukštis <i>height</i>	plotis <i>width</i>	ilgis <i>length</i>	
100	100	1000	1250	1500	

